

Dossier 91133286 : Acquisition des groupes électrogènes

Spécifications générales communes à tous les groupes électrogènes à commander

- Lieu de livraison : **Site de la REGIDESO Ozone, sis Route de Matadi, Binza Ozone, Commune de Ngaliema (en face du jardin des eucalyptus)**
- Délai de livraison : **maximum 10 jours**
- La GIZ se réserve le droit d'attribuer le marché par LOT



Lot 1 : Groupe électrogène de puissance (COP) : 100 KVA

- Nombre : 2
- Moteur : Thermique Diesel à 6 cylindres et 4 temps
- Niveau sonore : ≤ 45 dB à 1 mètre de distance
- Nombre des phases : Triphasé avec neutre
- Voltage nominal AC 12 Volt
- Tension : 400 V/230 V, 50 Hz
- Consommation approximative 100% LTP 12L/H
- 100 % PRP: 10,7 L/H
- 75%: 8,2 L/H
- 50%: 5,2 L/H
- 25%: 3,4 L/H
- Système de démarrage : manuel
- Protection contre des corps étrangers, eau, poussière
- Certifications ou labels de qualité : certificats de standards
- Garantie : 2 ans

N.B. : les manuels et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française

Lot 2 : Groupe électrogène de puissance (COP) : 125 KVA

- Nombre : 1
- Moteur : Thermique Diesel à 6 cylindres et 4 temps
- Niveau sonore : 56 DCDL 15 mètres
- Nombre des phases : Triphasé avec neutre
- Voltage nominal AC 12 Volt
- Tension : 400 V/230 V, 50 Hz
- Consommation approximative 100% LTP 12L/H
- 100 % PRP: 10,7 L/H
- 75%: 8,2 L/H
- 50%: 5,2 L/H
- 25%: 3,4 L/H
- Système de démarrage : manuel
- Protection contre des corps étrangers, eau, poussière
- Certifications ou labels de qualité : certificats de standards
- Garantie : 2 ans

N.B. : les manuels et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française

Dossier 91133286 : Acquisition des groupes électrogènes

Lot 3 : Groupe électrogène de puissance (COP) : 330 KVA

- Nombre : 1
- Moteur : Thermique Diesel à 6 cylindres et 4 temps
- Niveau sonore : 56 DCDL 15 mètres
- Nombre des phases : Triphasé avec neutre
- Voltage nominal AC 12 Volt
- Tension : 400 V/230 V, 50 Hz
- Consommation approximative 100% LTP 12L/H
- 100 % PRP: 10,7 L/H
- 75%: 8,2 L/H
- 50%: 5,2 L/H
- 25%: 3,4 L/H
- Système de démarrage : manuel
- Protection contre des corps étrangers, eau, poussière
- Certifications ou labels de qualité : certificats de standards
- Garantie : 2 ans



N.B. : les manuels et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française

Lot 4 : Groupe électrogène de puissance (COP) : 150 KVA

- Nombre : 1
- Moteur : Thermique Diesel à 6 cylindres et 4 temps
- Niveau sonore : 56 DCDL 15 mètres
- Nombre des phases : Triphasé avec neutre
- Voltage nominal AC 12 Volt
- Tension : 400 V/230 V, 50 Hz
- Consommation approximative 100% LTP 12L/H
- 100 % PRP: 10,7 L/H
- 75%: 8,2 L/H
- 50%: 5,2 L/H
- 25%: 3,4 L/H
- Système de démarrage : manuel
- Protection contre des corps étrangers, eau, poussière
- Certifications ou labels de qualité : certificats de standards
- Garantie : 2 ans

N.B. : les manuels et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française

Lot 5 : Groupe électrogène de puissance (COP) : 110 KVA

- Nombre : 1
- Moteur : Thermique Diesel à 6 cylindres et 4 temps
- Niveau sonore : 56 DCDL 15 mètres
- Nombre des phases : Triphasé avec neutre
- Voltage nominal AC 12 Volt
- Tension : 400 V/230 V, 50 Hz
- Consommation approximative 100% LTP 12L/H
- 100 % PRP: 10,7 L/H

Dossier 91133286 : Acquisition des groupes électrogènes

75%:8,2 L/H

50%: 5,2 L/H

25%: 3,4 L/H

- Système de démarrage : manuel
- Protection contre des corps étrangers, eau, poussière
- Certifications ou labels de qualité : certificats de standards
- Garantie : 2 ans

N.B. : les manuels et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française

Lot 6 : Groupe électrogène de puissance (COP) : 65 KVA

- Nombre : 1
- Moteur : Thermique Diesel à 6 cylindres et 4 temps
- Niveau sonore : ≤ 45 dB à 1 mètre de distance
- Nombre des phases : Triphasé avec neutre
- Voltage nominal AC 12 Volt
- Tension : 400 V/230 V, 50 Hz
- Consommation approximative 100% LTP 12L/H
- 100 % PRP: 10,7 L/H
- 75%:8,2 L/H
- 50%: 5,2 L/H
- 25%: 3,4 L/H
- Système de démarrage : manuel
- Protection contre des corps étrangers, eau, poussière
- Certifications ou labels de qualité : certificats de standards
- Garantie : 2 ans



N.B. : les manuels et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française

Lot 7 : Groupe électrogène de puissance (COP) : 90 KVA

- Nombre : 1
- Moteur : Thermique Diesel à 6 cylindres et 4 temps
- Niveau sonore : ≤ 45 dB à 1 mètre de distance
- Nombre des phases : Triphasé avec neutre
- Voltage nominal AC 12 Volt
- Tension : 400 V/230 V, 50 Hz
- Consommation approximative 100% LTP 12L/H
- 100 % PRP: 10,7 L/H
- 75%:8,2 L/H
- 50%: 5,2 L/H
- 25%: 3,4 L/H
- Système de démarrage : manuel
- Protection contre des corps étrangers, eau, poussière
- Certifications ou labels de qualité : certificats de standards
- Garantie : 2 ans

N.B. : les manuels et plaques d'opération, d'entretien, de réparation et de sécurité en langue française

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.